

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M09RI/4 + HRP-M09RO/3																					
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)				16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30
259	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,75	2,73	2,73	2,73	2,89	2,95	2,95	2,95	2,97	2,97	2,97	2,97	3,14	3,14	3,14	3,14			
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,79	0,85	0,55	0,61	0,67	0,72	0,49	0,55	0,61	0,67	0,38	0,42	0,48	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52			
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,73	2,72	2,72	2,72	2,87	2,94	2,94	2,94	2,95	2,95	2,95	2,95	3,13	3,13	3,13	3,13			
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,73	0,80	0,85	0,55	0,61	0,67	0,73	0,49	0,55	0,61	0,67	0,38	0,43	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,52	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52			
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,71	2,70	2,70	2,70	2,86	2,92	2,92	2,92	2,94	2,94	2,94	2,94	3,12	3,12	3,12	3,12			
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,73	0,80	0,86	0,56	0,61	0,67	0,73	0,50	0,56	0,61	0,67	0,38	0,43	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,52	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52			
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,70	2,69	2,69	2,69	2,85	2,91	2,91	2,91	2,93	2,93	2,93	2,93	3,12	3,12	3,12	3,12			
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,80	0,86	0,56	0,62	0,68	0,74	0,50	0,56	0,62	0,68	0,38	0,43	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	0,53			
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,69	2,68	2,68	2,68	2,84	2,90	2,90	2,90	2,92	2,92	2,92	2,92	3,11	3,11	3,11	3,11			
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,81	0,87	0,56	0,62	0,68	0,74	0,50	0,56	0,62	0,68	0,38	0,43	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53			
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,67	2,66	2,66	2,66	2,83	2,89	2,89	2,89	2,91	2,91	2,91	2,91	3,11	3,11	3,11	3,11			
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,74	0,81	0,87	0,56	0,62	0,68	0,74	0,50	0,56	0,62	0,68	0,39	0,44	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54			
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,65	2,64	2,64	2,64	2,81	2,87	2,87	2,87	2,89	2,89	2,89	2,89	3,09	3,09	3,09	3,09			
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,82	0,88	0,57	0,63	0,69	0,75	0,51	0,57	0,63	0,69	0,39	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,55	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,62	2,61	2,61	2,61	2,78	2,78	2,78	2,78	2,87	2,87	2,87	2,87	3,07	3,07	3,07	3,07			
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,82	0,88	0,57	0,63	0,69	0,75	0,51	0,57	0,63	0,69	0,39	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,57	0,58	0,58	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57			
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,49	2,49	2,49	2,52	2,67	2,67	2,67	2,67	2,72	2,72	2,72	2,72	2,95	2,95	2,95	2,95			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,83	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63			
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,38	2,38	2,38	2,41	2,52	2,52	2,52	2,52	2,61	2,61	2,61	2,61	2,81	2,81	2,81	2,81			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69			
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,26	2,26	2,26	2,29	2,41	2,41	2,41	2,41	2,49	2,49	2,52	2,49	2,67	2,67	2,67	2,67			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,85	0,93	0,57	0,64	0,72	0,79	0,51	0,58	0,65	0,72	0,37	0,44	0,50	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76			
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,13	2,13	2,14	2,17	2,26	2,26	2,26	2,26	2,34	2,34	2,36	2,34	2,51	2,51	2,51	2,51			
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58			
		Elektrický príkon (kW)	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,85	0,85	0,85	0,85			
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	1,97	1,97	2,00	2,03	2,08	2,08	2,08	2,08	2,17	2,17	2,17	2,17	2,34	2,34	2,34	2,34			
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,97	0,58	0,66	0,75	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58			
		Elektrický príkon (kW)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95			
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	1,86	1,86	1,88	1,91	1,97	1,97	1,97	1,97	2,03	2,03	2,03	2,03	2,20	2,20	2,20	2,20			
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,83	0,91	1,00	0,59	0,67	0,76	0,85	0,52	0,60	0,69	0,77	0,36	0,44	0,51	0,59			
		Elektrický príkon (kW)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02			
333	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,83	2,83	2,83	2,86	2,95	2,95	2,95	2,95	3,03	3,03	3,03	3,03	3,23	3,23	3,23	3,23			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,98	1,00	0,56	0,64	0,70	0,78	0,49	0,57	0,65	0,71	0,36	0,42	0,49	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54			
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,81	2,81	2,81	2,84	2,94	2,94	2,94	2,94	3,01	3,01	3,01	3,01	3,22	3,22	3,22	3,22			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,78	0,99	1,00	0,56	0,64	0,71	0,79	0,49	0,57	0,65	0,72	0,36	0,43	0,49	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54			
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,79	2,79	2,79	2,82	2,92	2,92	2,92	2,92	3,00	3,00	3,00	3,00	3,21	3,21	3,21	3,21			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,78	0,99	1,00	0,57	0,64	0,71	0,79	0,50	0,58	0,65	0,72	0,36	0,43	0,50	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54			
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,78	2,78	2,78	2,81	2,91	2,91	2,91	2,91	2,99	2,99	2,99	2,99	3,21	3,21	3,21	3,21			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	0,79	0,50	0,58	0,66	0,73	0,36	0,43	0,50	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55			
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,76	2,76	2,76	2,79	2,90	2,90	2,90	2,90	2,98	2,98	2,98	2,98	3,20	3,20	3,20	3,20			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	0,80	0,50	0,58	0,66	0,73	0,36	0,43	0,50	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55			
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,75	2,75	2,75	2,78	2,89	2,89	2,89	2,89	2,97	2,97	2,97	2,97	3,19	3,19	3,19	3,19			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,79	1,00	1,00	0,57	0,65	0,72	0,80	0,50	0,58	0,66	0,73	0,37	0,44	0,50	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56			
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,73	2,73	2,73	2,75	2,87	2,87	2,87	2,87	2,95	2,95	2,95	2,95	3,18	3,18	3,18	3,18			
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58			
		Elektrický príkon (kW)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57			
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,70	2,70	2,70	2,72	2,84	2,84	2,84	2,84	2,92	2,92	2,92	2,92	3,15	3,15	3,15	3,15			
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58			
		Elektrický príkon (kW)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59			
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,55	2,55	2,58	2,61	2,72	2,72	2,72	2,72	2,81	2,81	2,81	2,81	3,01	3,01	3,01	3,01			
		Koeficient pre citelný výkon	0,72	0,81	0,89	0,97	0,58	0,66	0,74	0,83	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,51	0,58			
		Elektrický príkon (kW)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64			
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,44	2,44	2,47	2,49	2,58	2,58	2,58	2,58	2,67	2,67	2,67	2,67	2,87	2,87	2,87	2,87			
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,82</																	

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M09RI/4 + HRP-M09RO/3																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30
435	-15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,89	2,89	2,92	2,95	3,01	3,01	3,01	3,04	3,09	3,09	3,09	3,09	3,29	3,29	3,29	3,29
		Koeficient pre citelný výkon	0,73	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,77	0,98	0,50	0,60	0,70	0,79	0,34	0,42	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	-10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,87	2,87	2,90	2,93	2,99	2,99	2,99	3,02	3,07	3,07	3,07	3,07	3,28	3,28	3,28	3,28
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,58	0,68	0,78	0,98	0,50	0,60	0,70	0,80	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	-5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,85	2,85	2,88	2,91	2,98	2,98	2,98	3,01	3,06	3,06	3,06	3,06	3,27	3,27	3,27	3,27
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,85	1,00	1,00	0,59	0,68	0,78	0,99	0,51	0,60	0,70	0,80	0,34	0,43	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	0	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,84	2,84	2,87	2,90	2,97	2,97	2,97	3,00	3,05	3,05	3,05	3,05	3,26	3,26	3,26	3,26
		Koeficient pre citelný výkon	0,74	0,85	1,00	1,00	0,59	0,69	0,78	0,99	0,51	0,61	0,71	0,80	0,34	0,43	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	5	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,82	2,82	2,85	2,88	2,96	2,96	2,96	2,99	3,04	3,04	3,04	3,04	3,26	3,26	3,26	3,26
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,86	1,00	1,00	0,59	0,69	0,79	1,00	0,51	0,61	0,71	0,81	0,34	0,43	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,55	0,55	0,55	0,55	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
	10	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,81	2,81	2,84	2,87	2,95	2,95	2,95	2,98	3,03	3,03	3,03	3,03	3,25	3,25	3,25	3,25
		Koeficient pre citelný výkon	0,75	0,86	1,00	1,00	0,59	0,69	0,79	1,00	0,51	0,61	0,71	0,81	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	0,57	0,57	0,57	0,57	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,57	0,57	0,57	0,57
	15	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,78	2,78	2,81	2,84	2,93	2,93	2,93	2,96	3,01	3,01	3,01	3,01	3,24	3,24	3,24	3,24
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,90	0,52	0,62	0,72	0,82	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	20	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,75	2,75	2,78	2,81	2,90	2,90	2,90	2,92	2,98	2,98	2,98	2,98	3,21	3,21	3,21	3,21
		Koeficient pre citelný výkon	0,76	0,87	0,97	1,00	0,60	0,70	0,80	0,90	0,52	0,62	0,72	0,82	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	25	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,61	2,64	2,67	2,70	2,78	2,78	2,78	2,81	2,87	2,87	2,87	2,87	3,07	3,07	3,07	3,07
		Koeficient pre citelný výkon	0,78	0,89	0,99	1,00	0,61	0,71	0,82	0,92	0,53	0,63	0,73	0,83	0,34	0,44	0,53	0,63
		Elektrický príkon (kW)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	30	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,49	2,52	2,55	2,58	2,64	2,64	2,64	2,67	2,72	2,72	2,72	2,72	2,95	2,95	2,95	2,95
		Koeficient pre citelný výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,61	0,72	0,84	0,94	0,53	0,64	0,75	0,85	0,34	0,44	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	35	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,38	2,41	2,44	2,47	2,52	2,52	2,52	2,55	2,61	2,61	2,64	2,61	2,81	2,81	2,81	2,81
		Koeficient pre citelný výkon	0,81	0,92	1,00	1,00	0,62	0,74	0,85	0,96	0,54	0,65	0,75	0,87	0,34	0,44	0,55	0,65
		Elektrický príkon (kW)	0,79	0,79	0,79	0,79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	40	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,23	2,26	2,29	2,31	2,37	2,37	2,38	2,41	2,44	2,44	2,46	2,46	2,64	2,64	2,64	2,64
		Koeficient pre citelný výkon	0,84	0,97	1,00	1,00	0,64	0,76	0,89	1,00	0,54	0,67	0,79	0,91	0,33	0,45	0,56	0,90
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	46	Čelkový chladiaci výkon (kW)	2,06	2,09	2,11	2,14	2,20	2,20	2,23	2,26	2,26	2,26	2,26	2,29	2,46	2,46	2,46	2,46
		Koeficient pre citelný výkon	0,85	0,99	1,00	1,00	0,65	0,78	0,90	1,00	0,55	0,68	0,81	0,93	0,33	0,45	0,57	0,92
		Elektrický príkon (kW)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
	50	Čelkový chladiaci výkon (kW)	1,94	1,97	2,00	2,03	2,06	2,06	2,09	2,11	2,14	2,14	2,14	2,17	2,31	2,31	2,31	2,31
		Koeficient pre citelný výkon	0,88	1,00	1,00	1,00	0,66	0,80	0,94	1,00	0,56	0,69	0,83	0,96	0,33	0,45	0,58	0,97
		Elektrický príkon (kW)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M12RI/4 + HRP-M12RO/3																					
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VNKAJŠIA TEPLOTA (SUCHA) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)				16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHA) (°C)				23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30
310	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,71	3,72	3,72	3,72	3,90	3,96	3,96	3,96	4,00	4,00	4,00	4,00	4,25	4,25	4,25	4,25			
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,71	0,76	0,82	0,55	0,60	0,66	0,71	0,50	0,55	0,61	0,66	0,39	0,43	0,48	0,53			
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87			
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,68	3,70	3,70	3,70	3,87	3,93	3,93	3,93	3,98	3,98	3,98	3,98	4,23	4,23	4,23	4,23			
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,77	0,82	0,55	0,61	0,66	0,72	0,50	0,55	0,61	0,66	0,39	0,44	0,49	0,53			
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87			
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,66	3,67	3,67	3,67	3,86	3,92	3,92	3,92	3,96	3,96	3,96	3,96	4,22	4,22	4,22	4,22			
		Koeficient pre citelný výkon	0,66	0,72	0,77	0,83	0,56	0,61	0,66	0,72	0,51	0,56	0,61	0,66	0,39	0,44	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,86	0,87	0,87	0,87	0,87			
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,64	3,66	3,66	3,66	3,85	3,91	3,91	3,91	3,95	3,95	3,95	3,95	4,22	4,22	4,22	4,22			
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,77	0,83	0,56	0,61	0,67	0,73	0,51	0,56	0,62	0,67	0,39	0,44	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87			
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,62	3,64	3,64	3,64	3,83	3,89	3,89	3,89	3,94	3,94	3,94	3,94	4,21	4,21	4,21	4,21			
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,78	0,84	0,56	0,62	0,67	0,73	0,51	0,56	0,62	0,67	0,39	0,44	0,49	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88			
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,60	3,61	3,61	3,61	3,81	3,87	3,87	3,87	3,92	3,92	3,92	3,92	4,20	4,20	4,20	4,20			
		Koeficient pre citelný výkon	0,67	0,73	0,78	0,84	0,56	0,62	0,67	0,73	0,51	0,56	0,62	0,67	0,40	0,45	0,50	0,54			
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89			
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,57	3,59	3,59	3,59	3,79	3,85	3,85	3,85	3,90	3,90	3,90	3,90	4,19	4,19	4,19	4,19			
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,79	0,85	0,57	0,62	0,68	0,74	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91			
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,53	3,54	3,54	3,54	3,75	3,75	3,75	3,75	3,86	3,86	3,86	3,86	4,15	4,15	4,15	4,15			
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,79	0,85	0,57	0,63	0,68	0,74	0,52	0,57	0,63	0,68	0,40	0,45	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94			
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,37	3,37	3,37	3,37	3,57	3,57	3,57	3,57	3,69	3,69	3,69	3,69	3,98	3,98	3,98	3,98			
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,74	0,80	0,86	0,57	0,63	0,68	0,74	0,52	0,57	0,63	0,69	0,40	0,45	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05			
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,20	3,20	3,20	3,20	3,43	3,43	3,43	3,43	3,52	3,52	3,52	3,52	3,80	3,80	3,80	3,80			
		Koeficient pre citelný výkon	0,68	0,75	0,81	0,88	0,57	0,63	0,69	0,75	0,51	0,57	0,63	0,69	0,39	0,44	0,50	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15			
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,05	3,05	3,05	3,08	3,26	3,26	3,26	3,26	3,34	3,34	3,34	3,34	3,60	3,60	3,60	3,60			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,82	0,89	0,57	0,63	0,70	0,76	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,27	1,27	1,27	1,27			
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,89	2,89	2,89	2,92	3,09	3,09	3,09	3,09	3,18	3,18	3,21	3,18	3,43	3,43	3,43	3,43			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,77	0,85	0,92	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,65	0,72	0,38	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	1,38	1,38	1,38	1,38	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39	1,40	1,40	1,40	1,40			
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,67	2,67	2,67	2,70	2,87	2,87	2,87	2,87	2,96	2,96	2,96	2,96	3,19	3,19	3,19	3,19			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	0,86	0,94	0,57	0,65	0,72	0,79	0,51	0,58	0,65	0,72	0,37	0,44	0,50	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	1,53	1,53	1,53	1,53	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,56	1,56	1,56	1,56			
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,53	2,53	2,53	2,55	2,70	2,70	2,70	2,70	2,79	2,79	2,79	2,79	3,02	3,02	3,02	3,02			
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,80	0,88	0,96	0,58	0,65	0,73	0,81	0,51	0,59	0,66	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58			
		Elektrický príkon (kW)	1,66	1,66	1,66	1,66	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,69	1,69	1,69	1,69			
430	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,78	3,78	3,78	3,81	3,96	3,96	3,96	3,96	4,06	4,06	4,06	4,06	4,31	4,31	4,31	4,31			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,76	0,98	1,00	0,56	0,63	0,70	0,77	0,49	0,57	0,64	0,70	0,36	0,42	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89			
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,76	3,76	3,76	3,79	3,93	3,93	3,93	3,93	4,04	4,04	4,04	4,04	4,29	4,29	4,29	4,29			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,99	1,00	0,56	0,63	0,71	0,78	0,49	0,57	0,64	0,71	0,36	0,43	0,49	0,55			
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89			
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,73	3,73	3,73	3,76	3,92	3,92	3,92	3,92	4,02	4,02	4,02	4,02	4,28	4,28	4,28	4,28			
		Koeficient pre citelný výkon	0,69	0,77	0,99	1,00	0,57	0,63	0,71	0,78	0,50	0,58	0,64	0,71	0,36	0,43	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89			
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,72	3,72	3,72	3,75	3,91	3,91	3,91	3,91	4,01	4,01	4,01	4,01	4,28	4,28	4,28	4,28			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,77	1,00	1,00	0,57	0,64	0,72	0,78	0,50	0,58	0,65	0,72	0,36	0,43	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,90	0,90	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,89			
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,70	3,70	3,70	3,73	3,89	3,89	3,89	3,89	4,00	4,00	4,00	4,00	4,27	4,27	4,27	4,27			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	1,00	1,00	0,57	0,64	0,72	0,79	0,50	0,58	0,65	0,72	0,36	0,43	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90			
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,67	3,67	3,67	3,70	3,87	3,87	3,87	3,87	3,98	3,98	3,98	3,98	4,26	4,26	4,26	4,26			
		Koeficient pre citelný výkon	0,70	0,78	1,00	1,00	0,57	0,64	0,72	0,79	0,50	0,58	0,65	0,72	0,37	0,44	0,50	0,56			
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91			
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,64	3,64	3,64	3,67	3,85	3,85	3,85	3,85	3,96	3,96	3,96	3,96	4,25	4,25	4,25	4,25			
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,79	0,87	0,95	0,58	0,65	0,73	0,80	0,51	0,59	0,66	0,73	0,37	0,44	0,51	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93			
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,60	3,60	3,60	3,63	3,81	3,81	3,81	3,81	3,92	3,92	3,92	3,92	4,21	4,21	4,21	4,21			
		Koeficient pre citelný výkon	0,71	0,79	0,87	0,95	0,58	0,65	0,73	0,80	0,51	0,59	0,66	0,73	0,37	0,44	0,51	0,57			
		Elektrický príkon (kW)	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,96	0,96	0,96	0,96			
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,43	3,43	3,43	3,46	3,63	3,63	3,63	3,63	3,75	3,75	3								

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M12RI/4 + HRP-M12RO/3																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHA) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHA) (°C)	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30
530	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,84	3,84	3,87	3,90	4,02	4,02	4,02	4,02	4,12	4,12	4,12	4,12	4,40	4,40	4,40	4,40
		Koeficient pre čítený výkon	0,71	0,81	1,00	1,00	0,57	0,66	0,75	0,98	0,50	0,59	0,68	0,76	0,34	0,42	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,82	3,82	3,85	3,88	3,99	3,99	3,99	3,99	4,10	4,10	4,10	4,10	4,38	4,38	4,38	4,38
		Koeficient pre čítený výkon	0,72	0,82	1,00	1,00	0,57	0,66	0,76	0,98	0,50	0,59	0,68	0,77	0,34	0,43	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,79	3,79	3,82	3,85	3,98	3,98	3,98	3,98	4,08	4,08	4,08	4,08	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre čítený výkon	0,72	0,82	1,00	1,00	0,58	0,66	0,76	0,99	0,51	0,59	0,68	0,77	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,77	3,77	3,80	3,83	3,96	3,96	3,96	3,96	4,07	4,07	4,07	4,07	4,37	4,37	4,37	4,37
		Koeficient pre čítený výkon	0,73	0,82	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	0,99	0,51	0,60	0,69	0,77	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,92	0,92	0,92	0,92	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,92	0,92	0,92
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,76	3,76	3,79	3,82	3,95	3,95	3,95	3,95	4,06	4,06	4,06	4,06	4,36	4,36	4,36	4,36
		Koeficient pre čítený výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,78	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,93	0,93	0,93	0,93	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,93	0,93	0,93	0,93
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,73	3,73	3,76	3,79	3,93	3,93	3,93	3,93	4,04	4,04	4,04	4,04	4,35	4,35	4,35	4,35
		Koeficient pre čítený výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,77	1,00	0,51	0,60	0,69	0,78	0,35	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	0,94	0,94	0,94	0,94	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,94	0,94	0,94	0,94
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,70	3,70	3,73	3,76	3,90	3,90	3,90	3,90	4,02	4,02	4,02	4,02	4,33	4,33	4,33	4,33
		Koeficient pre čítený výkon	0,74	0,84	0,94	1,00	0,59	0,68	0,78	0,87	0,52	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,66	3,66	3,69	3,72	3,86	3,86	3,86	3,86	3,98	3,98	3,98	3,98	4,30	4,30	4,30	4,30
		Koeficient pre čítený výkon	0,74	0,84	0,94	1,00	0,59	0,68	0,78	0,87	0,52	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,00	1,00	1,00	1,00	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,49	3,49	3,52	3,55	3,69	3,69	3,69	3,72	3,81	3,81	3,81	3,81	4,09	4,09	4,09	4,09
		Koeficient pre čítený výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,88	0,52	0,62	0,71	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,32	3,32	3,34	3,37	3,55	3,55	3,55	3,57	3,63	3,63	3,63	3,63	3,92	3,92	3,92	3,92
		Koeficient pre čítený výkon	0,77	0,88	0,98	1,00	0,60	0,70	0,80	0,90	0,52	0,62	0,72	0,82	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,21	1,21	1,21	1,21
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,14	3,17	3,20	3,23	3,37	3,37	3,37	3,40	3,46	3,46	3,52	3,46	3,75	3,75	3,75	3,75
		Koeficient pre čítený výkon	0,78	0,89	1,00	1,00	0,61	0,71	0,82	0,92	0,53	0,63	0,73	0,84	0,34	0,44	0,53	0,63
		Elektrický príkon (kW)	1,31	1,31	1,31	1,31	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,33	1,33	1,33	1,33
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,92	2,95	2,98	3,01	3,14	3,14	3,14	3,17	3,22	3,22	3,25	3,24	3,50	3,50	3,50	3,50
		Koeficient pre čítený výkon	0,81	0,93	1,00	1,00	0,62	0,74	0,86	0,97	0,54	0,65	0,76	0,87	0,34	0,44	0,55	0,90
		Elektrický príkon (kW)	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,46	1,46	1,46	1,46
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,71	2,73	2,76	2,79	2,90	2,90	2,90	2,93	2,99	2,99	2,99	3,02	3,25	3,25	3,25	3,25
		Koeficient pre čítený výkon	0,83	0,95	1,00	1,00	0,63	0,75	0,87	0,99	0,54	0,66	0,78	0,89	0,34	0,44	0,55	0,92
		Elektrický príkon (kW)	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,62	1,62	1,62	1,62	1,63	1,63	1,63	1,63
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	2,56	2,59	2,62	2,65	2,73	2,73	2,76	2,79	2,82	2,82	2,82	2,85	3,05	3,05	3,05	3,05
		Koeficient pre čítený výkon	0,85	0,98	1,00	1,00	0,64	0,77	0,89	1,00	0,55	0,67	0,80	0,92	0,33	0,45	0,56	0,97
		Elektrický príkon (kW)	1,74	1,74	1,74	1,74	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,77	1,77	1,77	1,77

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M18RI/4 + HRP-M18RO/2																					
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VNKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)				16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30
540	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.50	5.50	5.50	5.56	5.78	5.90	5.90	5.90	5.93	5.93	5.93	5.93	6.28	6.28	6.28	6.28			
		Koeficient pre citelný výkon	0.67	0.73	0.80	0.86	0.55	0.61	0.68	0.73	0.49	0.56	0.62	0.68	0.37	0.42	0.48	0.54			
		Elektrický príkon (kW)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03			
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.46	5.47	5.47	5.53	5.75	5.87	5.87	5.87	5.90	5.90	5.90	5.90	6.25	6.25	6.25	6.25			
		Koeficient pre citelný výkon	0.67	0.74	0.81	0.86	0.55	0.62	0.68	0.74	0.49	0.56	0.62	0.68	0.37	0.43	0.49	0.54			
		Elektrický príkon (kW)	1.03	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03			
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.43	5.43	5.43	5.49	5.73	5.85	5.85	5.85	5.88	5.88	5.88	5.88	6.24	6.24	6.24	6.24			
		Koeficient pre citelný výkon	0.67	0.74	0.81	0.87	0.56	0.62	0.68	0.74	0.50	0.57	0.62	0.68	0.37	0.43	0.49	0.55			
		Elektrický príkon (kW)	1.03	1.02	1.02	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03			
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.40	5.41	5.41	5.47	5.71	5.83	5.83	5.83	5.87	5.87	5.87	5.87	6.23	6.23	6.23	6.23			
		Koeficient pre citelný výkon	0.68	0.74	0.81	0.87	0.56	0.62	0.69	0.74	0.50	0.57	0.63	0.69	0.37	0.43	0.49	0.55			
		Elektrický príkon (kW)	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03	1.03			
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.38	5.38	5.38	5.44	5.68	5.80	5.80	5.80	5.85	5.85	5.85	5.85	6.23	6.23	6.23	6.23			
		Koeficient pre citelný výkon	0.68	0.75	0.82	0.88	0.56	0.62	0.69	0.75	0.50	0.57	0.63	0.69	0.37	0.43	0.49	0.55			
		Elektrický príkon (kW)	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04			
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.34	5.35	5.35	5.41	5.66	5.78	5.78	5.78	5.82	5.82	5.82	5.82	6.21	6.21	6.21	6.21			
		Koeficient pre citelný výkon	0.68	0.75	0.82	0.88	0.56	0.63	0.69	0.75	0.50	0.57	0.63	0.69	0.38	0.44	0.50	0.55			
		Elektrický príkon (kW)	1.06	1.05	1.05	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05			
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.30	5.30	5.30	5.36	5.62	5.74	5.74	5.74	5.79	5.79	5.79	5.79	6.19	6.19	6.19	6.19			
		Koeficient pre citelný výkon	0.69	0.76	0.83	0.89	0.57	0.63	0.70	0.76	0.51	0.58	0.64	0.70	0.38	0.44	0.50	0.56			
		Elektrický príkon (kW)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08			
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.24	5.24	5.24	5.30	5.56	5.56	5.56	5.56	5.73	5.73	5.73	5.73	6.13	6.13	6.13	6.13			
		Koeficient pre citelný výkon	0.69	0.76	0.83	0.89	0.57	0.63	0.70	0.76	0.51	0.58	0.64	0.70	0.38	0.44	0.50	0.56			
		Elektrický príkon (kW)	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12	1.11	1.11	1.11	1.11			
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	4.99	4.99	4.99	5.04	5.30	5.30	5.30	5.30	5.47	5.47	5.47	5.47	5.87	5.87	5.87	5.87			
		Koeficient pre citelný výkon	0.69	0.77	0.84	0.91	0.57	0.64	0.71	0.77	0.51	0.58	0.64	0.71	0.38	0.44	0.50	0.56			
		Elektrický príkon (kW)	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24			
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	4.76	4.76	4.76	4.81	5.07	5.07	5.07	5.07	5.22	5.22	5.22	5.22	5.62	5.62	5.62	5.62			
		Koeficient pre citelný výkon	0.70	0.78	0.85	0.92	0.57	0.64	0.71	0.79	0.51	0.58	0.65	0.72	0.37	0.44	0.50	0.57			
		Elektrický príkon (kW)	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.35	1.36	1.36	1.36	1.36			
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	4.53	4.53	4.53	4.59	4.81	4.81	4.81	4.81	4.96	4.96	5.04	4.96	5.36	5.36	5.36	5.36			
		Koeficient pre citelný výkon	0.71	0.79	0.87	0.94	0.57	0.65	0.72	0.80	0.51	0.59	0.66	0.73	0.37	0.44	0.50	0.57			
		Elektrický príkon (kW)	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	1.49	1.49	1.49	1.49	1.50	1.50	1.50	1.50			
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	4.28	4.28	4.29	4.34	4.55	4.55	4.55	4.55	4.70	4.70	4.74	4.70	5.07	5.07	5.07	5.07			
		Koeficient pre citelný výkon	0.72	0.81	0.89	0.98	0.58	0.66	0.75	0.83	0.51	0.59	0.67	0.75	0.36	0.44	0.51	0.58			
		Elektrický príkon (kW)	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.64	1.65	1.65	1.65	1.65	1.66	1.66	1.66	1.66			
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	3.97	3.97	4.00	4.02	4.22	4.22	4.22	4.22	4.37	4.37	4.37	4.37	4.71	4.71	4.71	4.71			
		Koeficient pre citelný výkon	0.73	0.82	0.91	1.00	0.58	0.67	0.76	0.84	0.52	0.60	0.68	0.76	0.36	0.44	0.51	0.59			
		Elektrický príkon (kW)	1.82	1.82	1.82	1.82	1.83	1.83	1.83	1.83	1.84	1.84	1.84	1.84	1.85	1.85	1.85	1.85			
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	3.71	3.71	3.74	3.77	3.97	3.97	3.97	3.97	4.11	4.11	4.11	4.11	4.45	4.45	4.45	4.45			
		Koeficient pre citelný výkon	0.74	0.84	0.94	1.00	0.59	0.68	0.77	0.86	0.52	0.61	0.69	0.78	0.36	0.44	0.52	0.60			
		Elektrický príkon (kW)	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.99	1.99	1.99	1.99	2.01	2.01	2.01	2.01			
680	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.62	5.62	5.68	5.74	5.90	5.90	5.90	5.90	6.06	6.06	6.06	6.06	6.43	6.43	6.43	6.43			
		Koeficient pre citelný výkon	0.70	0.77	0.98	1.00	0.56	0.64	0.71	0.79	0.49	0.57	0.65	0.72	0.35	0.42	0.49	0.56			
		Elektrický príkon (kW)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.04	1.04	1.04	1.04			
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.59	5.59	5.65	5.71	5.87	5.87	5.87	5.87	6.03	6.03	6.03	6.03	6.40	6.40	6.40	6.40			
		Koeficient pre citelný výkon	0.70	0.78	0.99	1.00	0.56	0.64	0.72	0.80	0.49	0.57	0.65	0.73	0.35	0.43	0.49	0.56			
		Elektrický príkon (kW)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05			
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.56	5.56	5.62	5.67	5.85	5.85	5.85	5.85	6.00	6.00	6.00	6.00	6.39	6.39	6.39	6.39			
		Koeficient pre citelný výkon	0.70	0.78	0.99	1.00	0.57	0.64	0.72	0.80	0.50	0.58	0.65	0.73	0.35	0.43	0.50	0.57			
		Elektrický príkon (kW)	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05			
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.53	5.53	5.59	5.65	5.83	5.83	5.83	5.83	5.99	5.99	5.99	5.99	6.38	6.38	6.38	6.38			
		Koeficient pre citelný výkon	0.71	0.78	1.00	1.00	0.57	0.65	0.73	0.80	0.50	0.58	0.66	0.74	0.35	0.43	0.50	0.57			
		Elektrický príkon (kW)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05			
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.50	5.50	5.56	5.62	5.80	5.80	5.80	5.80	5.97	5.97	5.97	5.97	6.38	6.38	6.38	6.38			
		Koeficient pre citelný výkon	0.71	0.79	1.00	1.00	0.57	0.65	0.73	0.81	0.50	0.58	0.66	0.74	0.35	0.43	0.50	0.57			
		Elektrický príkon (kW)	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06			
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.47	5.47	5.53	5.58	5.78	5.78	5.78	5.78	5.94	5.94	5.94	5.94	6.36	6.36	6.36	6.36			
		Koeficient pre citelný výkon	0.71	0.79	1.00	1.00	0.57	0.65	0.73	0.81	0.50	0.58	0.66	0.74	0.36	0.44	0.50	0.57			
		Elektrický príkon (kW)	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.07	1.07	1.07	1.07			
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.42	5.42	5.48	5.54	5.74	5.74	5.74	5.74	5.91	5.91	5.91	5.91	6.33	6.33	6.33	6.33			
		Koeficient pre citelný výkon	0.72	0.80	0.88	0.96	0.58	0.66	0.74	0.82	0.51	0.59	0.67	0.75	0.36	0.44	0.51	0.58			
		Elektrický príkon (kW)	1.11	1.11	1.11	1.11	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10			
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.36	5.36	5.42	5.48	5.68	5.68	5.68	5.68	5.85	5.85	5.85	5.85	6.28	6.28	6.28	6.28			
		Koeficient pre citelný výkon	0.72	0.80	0.88	0.96	0.58	0.66	0.74	0.82	0.51	0.59	0.67	0.75	0.36	0.44	0.51	0.58			
		Elektrický príkon (kW)	1.15	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.14	1.13	1.13	1.13	1.13			
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	5.10	5.10	5.16	5.22	5.42	5.42	5.42	5.42	5.59	5.59	5.59	5.59	6.02	6.02	6.02	6.02			
		Ko																			

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M18RI/4 + HRP-M18RO/2																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHA) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHA) (°C)	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30
840	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,74	5,74	5,80	5,86	6,05	6,05	6,05	6,11	6,20	6,20	6,20	6,20	6,57	6,57	6,57	6,57
		Koeficient pre čítený výkon	0,73	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,76	0,98	0,50	0,60	0,69	0,77	0,34	0,42	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,71	5,71	5,77	5,83	6,02	6,02	6,02	6,08	6,17	6,17	6,17	6,17	6,55	6,55	6,55	6,55
		Koeficient pre čítený výkon	0,74	0,83	1,00	1,00	0,58	0,67	0,77	0,98	0,50	0,60	0,69	0,78	0,34	0,43	0,50	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,67	5,67	5,73	5,79	6,00	6,00	6,00	6,06	6,15	6,15	6,15	6,15	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre čítený výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,59	0,67	0,77	0,99	0,51	0,60	0,69	0,78	0,34	0,43	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,06	1,06	1,06	1,06	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,65	5,65	5,71	5,76	5,97	5,97	5,97	6,03	6,13	6,13	6,13	6,13	6,53	6,53	6,53	6,53
		Koeficient pre čítený výkon	0,74	0,84	1,00	1,00	0,59	0,68	0,77	0,99	0,51	0,61	0,70	0,78	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,08	1,08	1,08	1,08
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,62	5,62	5,68	5,74	5,95	5,95	5,95	6,01	6,11	6,11	6,11	6,11	6,52	6,52	6,52	6,52
		Koeficient pre čítený výkon	0,75	0,85	1,00	1,00	0,59	0,68	0,78	1,00	0,51	0,61	0,70	0,79	0,34	0,43	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	1,09	1,09
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,58	5,58	5,64	5,70	5,92	5,92	5,92	5,98	6,09	6,09	6,09	6,09	6,51	6,51	6,51	6,51
		Koeficient pre čítený výkon	0,75	0,85	1,00	1,00	0,59	0,68	0,78	1,00	0,51	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,51	0,60
		Elektrický príkon (kW)	1,10	1,10	1,10	1,10	1,09	1,09	1,09	1,09	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,54	5,54	5,60	5,65	5,88	5,88	5,88	5,94	6,05	6,05	6,05	6,05	6,48	6,48	6,48	6,48
		Koeficient pre čítený výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,88	0,52	0,62	0,71	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,13	1,13	1,13	1,13	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,48	5,48	5,53	5,59	5,82	5,82	5,82	5,88	5,99	5,99	5,99	5,99	6,42	6,42	6,42	6,42
		Koeficient pre čítený výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,69	0,79	0,88	0,52	0,62	0,71	0,80	0,35	0,44	0,52	0,61
		Elektrický príkon (kW)	1,17	1,17	1,17	1,17	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,22	5,22	5,28	5,33	5,56	5,56	5,56	5,62	5,73	5,73	5,73	5,73	6,16	6,16	6,16	6,16
		Koeficient pre čítený výkon	0,77	0,88	0,98	1,00	0,60	0,70	0,80	0,90	0,52	0,62	0,72	0,82	0,35	0,44	0,53	0,62
		Elektrický príkon (kW)	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,99	5,05	5,10	5,16	5,30	5,30	5,30	5,36	5,45	5,45	5,45	5,45	5,88	5,88	5,88	5,88
		Koeficient pre čítený výkon	0,78	0,89	1,00	1,00	0,61	0,71	0,82	0,92	0,53	0,63	0,73	0,84	0,34	0,44	0,54	0,63
		Elektrický príkon (kW)	1,40	1,40	1,40	1,40	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,42	1,42	1,42
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,73	4,79	4,85	4,90	5,05	5,05	5,05	5,10	5,19	5,19	5,19	5,28	5,19	5,59	5,59	5,59
		Koeficient pre čítený výkon	0,80	0,91	1,00	1,00	0,62	0,73	0,84	0,94	0,53	0,64	0,74	0,86	0,34	0,44	0,54	0,64
		Elektrický príkon (kW)	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,53	1,53	1,53	1,55	1,55	1,56	1,56	1,56
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,39	4,43	4,47	4,52	4,68	4,68	4,71	4,77	4,82	4,82	4,87	4,85	5,21	5,21	5,21	5,21
		Koeficient pre čítený výkon	0,83	0,95	1,00	1,00	0,63	0,75	0,88	0,99	0,54	0,66	0,78	0,89	0,34	0,45	0,55	0,90
		Elektrický príkon (kW)	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,72	1,72	1,72
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,06	4,09	4,12	4,15	4,35	4,35	4,40	4,46	4,49	4,49	4,49	4,54	4,85	4,85	4,85	4,85
		Koeficient pre čítený výkon	0,84	0,97	1,00	1,00	0,64	0,77	0,89	1,00	0,55	0,67	0,79	0,91	0,33	0,45	0,56	0,92
		Elektrický príkon (kW)	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,90	1,90	1,90	1,90	1,92	1,92	1,92	1,92
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	3,81	3,84	3,87	3,89	4,06	4,06	4,09	4,12	4,20	4,20	4,20	4,23	4,57	4,57	4,57	4,57
		Koeficient pre čítený výkon	0,87	1,00	1,00	1,00	0,65	0,79	0,92	1,00	0,55	0,68	0,82	0,95	0,33	0,45	0,57	0,97
		Elektrický príkon (kW)	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,08	2,08	2,08

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M24RI/4 + HRP-M24RO/2																						
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VNKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)				16				18				19				22				
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	
662	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,35	7,34	7,34	7,34	7,73	7,88	7,88	7,88	7,93	7,93	7,93	7,93	8,40	8,40	8,40	8,40				
		Koeficient pre čítený výkon	0,66	0,71	0,78	0,84	0,55	0,61	0,67	0,72	0,50	0,55	0,61	0,67	0,38	0,43	0,48	0,53				
		Elektrický príkon (kW)	1,73	1,74	1,74	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,31	7,30	7,30	7,30	7,69	7,84	7,84	7,84	7,89	7,89	7,89	7,89	8,37	8,37	8,37	8,37				
		Koeficient pre čítený výkon	0,66	0,72	0,79	0,84	0,55	0,61	0,67	0,73	0,50	0,55	0,61	0,67	0,38	0,44	0,49	0,53				
		Elektrický príkon (kW)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,72	1,72	1,72	1,72	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,26	7,26	7,26	7,26	7,66	7,81	7,81	7,81	7,86	7,86	7,86	7,86	8,35	8,35	8,35	8,35				
		Koeficient pre čítený výkon	0,66	0,72	0,79	0,85	0,56	0,61	0,67	0,73	0,51	0,56	0,61	0,67	0,38	0,44	0,49	0,54				
		Elektrický príkon (kW)	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,23	7,22	7,22	7,22	7,63	7,78	7,78	7,78	7,84	7,84	7,84	7,84	8,34	8,34	8,34	8,34				
		Koeficient pre čítený výkon	0,67	0,73	0,79	0,85	0,56	0,62	0,68	0,74	0,51	0,56	0,62	0,68	0,38	0,44	0,49	0,54				
		Elektrický príkon (kW)	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,74	1,74	1,74	1,74			
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,19	7,18	7,18	7,18	7,60	7,75	7,75	7,75	7,82	7,82	7,82	7,82	8,34	8,34	8,34	8,34				
		Koeficient pre čítený výkon	0,67	0,73	0,80	0,86	0,56	0,62	0,68	0,74	0,51	0,56	0,62	0,68	0,38	0,44	0,49	0,54				
		Elektrický príkon (kW)	1,75	1,75	1,75	1,75	1,74	1,74	1,74	1,74	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,15	7,14	7,14	7,14	7,56	7,71	7,71	7,71	7,79	7,79	7,79	7,79	8,31	8,31	8,31	8,31				
		Koeficient pre čítený výkon	0,67	0,73	0,80	0,86	0,56	0,62	0,68	0,74	0,51	0,56	0,62	0,68	0,39	0,45	0,50	0,54				
		Elektrický príkon (kW)	1,78	1,78	1,78	1,78	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,09	7,08	7,08	7,08	7,51	7,66	7,66	7,66	7,74	7,74	7,74	7,74	8,28	8,28	8,28	8,28				
		Koeficient pre čítený výkon	0,68	0,74	0,81	0,87	0,57	0,62	0,69	0,75	0,52	0,57	0,63	0,69	0,39	0,45	0,50	0,55				
		Elektrický príkon (kW)	1,82	1,82	1,82	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,01	7,00	7,00	7,00	7,43	7,43	7,43	7,43	7,66	7,66	7,66	7,66	8,21	8,21	8,21	8,21				
		Koeficient pre čítený výkon	0,68	0,74	0,81	0,87	0,57	0,63	0,69	0,75	0,52	0,57	0,63	0,69	0,39	0,45	0,50	0,55				
		Elektrický príkon (kW)	1,88	1,88	1,88	1,88	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,69	6,69	6,69	6,69	7,09	7,09	7,09	7,09	7,32	7,32	7,32	7,32	7,86	7,86	7,86	7,86				
		Koeficient pre čítený výkon	0,68	0,75	0,82	0,88	0,57	0,63	0,69	0,76	0,51	0,57	0,63	0,70	0,39	0,44	0,50	0,56				
		Elektrický príkon (kW)	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,37	6,37	6,37	6,43	6,77	6,77	6,77	6,77	6,97	6,97	6,97	6,97	7,52	7,52	7,52	7,52				
		Koeficient pre čítený výkon	0,69	0,76	0,83	0,90	0,57	0,63	0,70	0,77	0,51	0,58	0,64	0,70	0,38	0,44	0,50	0,56				
		Elektrický príkon (kW)	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,06	6,06	6,06	6,11	6,43	6,43	6,43	6,43	6,63	6,63	6,63	6,63	7,17	7,17	7,17	7,17				
		Koeficient pre čítený výkon	0,70	0,77	0,84	0,91	0,57	0,64	0,71	0,78	0,51	0,58	0,64	0,71	0,38	0,44	0,50	0,56				
		Elektrický príkon (kW)	2,48	2,48	2,48	2,48	2,49	2,49	2,49	2,49	2,50	2,50	2,50	2,50	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51	2,51
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,71	5,71	5,71	5,77	6,07	6,07	6,07	6,07	6,27	6,27	6,27	6,27	6,78	6,78	6,78	6,78				
		Koeficient pre čítený výkon	0,71	0,79	0,87	0,95	0,57	0,65	0,73	0,80	0,51	0,59	0,66	0,73	0,37	0,44	0,50	0,57				
		Elektrický príkon (kW)	2,74	2,74	2,74	2,74	2,75	2,75	2,75	2,75	2,76	2,76	2,76	2,76	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,29	5,29	5,29	5,35	5,63	5,63	5,63	5,63	5,83	5,83	5,83	5,83	6,29	6,29	6,29	6,29				
		Koeficient pre čítený výkon	0,72	0,80	0,88	0,96	0,58	0,66	0,73	0,81	0,51	0,59	0,67	0,74	0,37	0,44	0,51	0,58				
		Elektrický príkon (kW)	3,05	3,05	3,05	3,05	3,06	3,06	3,06	3,06	3,07	3,07	3,07	3,07	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	4,94	4,94	5,00	5,06	5,29	5,29	5,29	5,29	5,49	5,49	5,49	5,49	5,95	5,95	5,95	5,95				
		Koeficient pre čítený výkon	0,73	0,82	0,90	0,99	0,58	0,67	0,75	0,83	0,51	0,60	0,68	0,76	0,36	0,44	0,51	0,59				
		Elektrický príkon (kW)	3,31	3,31	3,31	3,31	3,32	3,32	3,32	3,32	3,33	3,33	3,33	3,33	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
817	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,50	7,50	7,50	7,56	7,88	7,88	7,88	7,88	8,09	8,09	8,09	8,09	8,58	8,58	8,58	8,58				
		Koeficient pre čítený výkon	0,68	0,75	0,98	1,00	0,55	0,62	0,70	0,76	0,49	0,56	0,63	0,70	0,36	0,42	0,48	0,55				
		Elektrický príkon (kW)	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,45	7,45	7,45	7,51	7,84	7,84	7,84	7,84	8,05	8,05	8,05	8,05	8,55	8,55	8,55	8,55				
		Koeficient pre čítený výkon	0,68	0,76	0,99	1,00	0,55	0,62	0,70	0,77	0,49	0,56	0,63	0,70	0,36	0,43	0,49	0,55				
		Elektrický príkon (kW)	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,41	7,41	7,41	7,47	7,81	7,81	7,81	7,81	8,02	8,02	8,02	8,02	8,53	8,53	8,53	8,53				
		Koeficient pre čítený výkon	0,68	0,76	0,99	1,00	0,56	0,62	0,70	0,77	0,50	0,57	0,63	0,70	0,36	0,43	0,49	0,56				
		Elektrický príkon (kW)	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,75	1,75	1,75	1,75	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,37	7,37	7,37	7,43	7,78	7,78	7,78	7,78	7,99	7,99	7,99	7,99	8,52	8,52	8,52	8,52				
		Koeficient pre čítený výkon	0,69	0,76	1,00	1,00	0,56	0,63	0,71	0,77	0,50	0,57	0,64	0,71	0,36	0,43	0,49	0,56				
		Elektrický príkon (kW)	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,76	1,76	1,76	1,76	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,33	7,33	7,33	7,39	7,75	7,75	7,75	7,75	7,97	7,97	7,97	7,97	8,51	8,51	8,51	8,51				
		Koeficient pre čítený výkon	0,69	0,77	1,00	1,00	0,56	0,63	0,71	0,78	0,50	0,57	0,64	0,71	0,36	0,43	0,49	0,56				
		Elektrický príkon (kW)	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,78	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,29	7,29	7,29	7,35	7,71	7,71	7,71	7,71												

VÝKONOVÉ TABULKY - HYUNDAI RI/RO

CHLADENIE

HRP-M24RI/4 + HRP-M24RO/2																		
VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VONKAJŠIA TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	VNÚTORNÁ TEPLOTA (MOKRÁ) (°C)	16				18				19				22			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30	23	25	27	30
980	-15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,68	7,68	7,77	7,86	8,06	8,06	8,06	8,06	8,26	8,26	8,26	8,26	8,79	8,79	8,79	8,79
		Koeficient pre čítený výkon	0,70	0,79	1,00	1,00	0,56	0,65	0,72	0,98	0,50	0,58	0,66	0,73	0,35	0,42	0,49	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	-10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,63	7,63	7,72	7,81	8,02	8,02	8,02	8,02	8,22	8,22	8,22	8,22	8,76	8,76	8,76	8,76
		Koeficient pre čítený výkon	0,71	0,80	1,00	1,00	0,56	0,65	0,73	0,98	0,50	0,58	0,66	0,74	0,35	0,43	0,49	0,57
		Elektrický príkon (kW)	1,79	1,79	1,79	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	-5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,59	7,59	7,68	7,77	7,99	7,99	7,99	7,99	8,19	8,19	8,19	8,19	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre čítený výkon	0,71	0,80	1,00	1,00	0,57	0,65	0,73	0,99	0,51	0,59	0,66	0,74	0,35	0,43	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79	1,79
	0	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,55	7,55	7,64	7,73	7,96	7,96	7,96	7,96	8,17	8,17	8,17	8,17	8,73	8,73	8,73	8,73
		Koeficient pre čítený výkon	0,72	0,80	1,00	1,00	0,57	0,66	0,74	0,99	0,51	0,59	0,67	0,74	0,35	0,43	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,79	1,79	1,79	1,79	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	5	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,51	7,51	7,60	7,69	7,93	7,93	7,93	7,93	8,14	8,14	8,14	8,14	8,72	8,72	8,72	8,72
		Koeficient pre čítený výkon	0,72	0,81	1,00	1,00	0,57	0,66	0,74	1,00	0,51	0,59	0,67	0,75	0,35	0,43	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,81	1,81	1,81	1,81	1,82	1,82	1,82	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
	10	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,47	7,47	7,55	7,64	7,89	7,89	7,89	7,89	8,11	8,11	8,11	8,11	8,70	8,70	8,70	8,70
		Koeficient pre čítený výkon	0,72	0,81	1,00	1,00	0,57	0,66	0,74	1,00	0,51	0,59	0,67	0,75	0,36	0,44	0,50	0,58
		Elektrický príkon (kW)	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
	15	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,40	7,40	7,49	7,58	7,83	7,83	7,83	7,83	8,06	8,06	8,06	8,06	8,66	8,66	8,66	8,66
		Koeficient pre čítený výkon	0,73	0,82	0,90	0,99	0,58	0,67	0,75	0,84	0,52	0,60	0,68	0,76	0,36	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
	20	Celkový chladiaci výkon (kW)	7,32	7,32	7,41	7,49	7,75	7,75	7,75	7,75	7,98	7,98	7,98	7,98	8,58	8,58	8,58	8,58
		Koeficient pre čítený výkon	0,73	0,82	0,90	0,99	0,58	0,67	0,75	0,84	0,52	0,60	0,68	0,76	0,36	0,44	0,51	0,59
		Elektrický príkon (kW)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,94	1,94	1,94	1,94	1,93	1,93	1,93	1,93
	25	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,98	6,98	7,03	7,09	7,41	7,41	7,41	7,41	7,64	7,64	7,64	7,64	8,21	8,21	8,21	8,21
		Koeficient pre čítený výkon	0,74	0,83	0,92	1,00	0,59	0,68	0,76	0,85	0,52	0,60	0,69	0,78	0,36	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16
	30	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,63	6,63	6,69	6,75	7,06	7,06	7,06	7,06	7,29	7,29	7,29	7,29	7,84	7,84	7,84	7,84
		Koeficient pre čítený výkon	0,75	0,85	0,94	1,00	0,59	0,68	0,78	0,87	0,52	0,61	0,70	0,79	0,35	0,44	0,52	0,60
		Elektrický príkon (kW)	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,37	2,37	2,37	2,37
	35	Celkový chladiaci výkon (kW)	6,32	6,32	6,37	6,43	6,72	6,72	6,72	6,78	6,92	6,92	6,92	6,92	7,46	7,46	7,46	7,46
		Koeficient pre čítený výkon	0,76	0,86	0,96	1,00	0,60	0,70	0,79	0,89	0,52	0,62	0,71	0,81	0,35	0,44	0,53	0,61
		Elektrický príkon (kW)	2,58	2,58	2,58	2,58	2,59	2,59	2,59	2,59	2,60	2,60	2,60	2,60	2,61	2,61	2,61	2,61
	40	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,96	5,99	6,04	6,10	6,35	6,35	6,35	6,41	6,54	6,54	6,60	6,54	7,07	7,07	7,07	7,07
		Koeficient pre čítený výkon	0,79	0,90	1,00	1,00	0,61	0,72	0,83	0,93	0,53	0,63	0,74	0,84	0,34	0,44	0,54	0,90
		Elektrický príkon (kW)	2,85	2,85	2,85	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,87	2,87	2,87	2,89	2,89	2,89	2,89
	46	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,52	5,58	5,64	5,69	5,89	5,89	5,89	5,95	6,07	6,07	6,07	6,07	6,58	6,58	6,58	6,58
		Koeficient pre čítený výkon	0,80	0,91	1,00	1,00	0,62	0,73	0,84	0,95	0,53	0,64	0,75	0,86	0,34	0,44	0,54	0,92
		Elektrický príkon (kW)	3,17	3,17	3,17	3,17	3,18	3,18	3,18	3,18	3,19	3,19	3,19	3,19	3,22	3,22	3,22	3,22
	50	Celkový chladiaci výkon (kW)	5,18	5,23	5,29	5,35	5,52	5,52	5,52	5,58	5,72	5,72	5,72	5,72	6,18	6,18	6,18	6,18
		Koeficient pre čítený výkon	0,82	0,94	1,00	1,00	0,63	0,75	0,87	0,98	0,54	0,65	0,77	0,88	0,34	0,44	0,55	0,97
		Elektrický príkon (kW)	3,44	3,44	3,44	3,44	3,45	3,45	3,45	3,45	3,46	3,46	3,46	3,46	3,48	3,48	3,48	3,48

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI RI/RO

VYKUROVANIE

HRP-M09RI/4 + HRP-M09RO/3

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
259	-20	2,07	2,04	2,04	2,04	0,89	0,92	0,91	0,91
	-15	2,24	2,21	2,21	2,21	0,97	1,01	1,00	1,00
	-10	2,39	2,36	2,36	2,36	1,04	1,08	1,07	1,07
	-7	2,50	2,47	2,47	2,47	1,10	1,14	1,13	1,13
	-6	2,50	2,47	2,47	2,47	1,08	1,09	1,10	1,11
	-3	2,53	2,50	2,47	2,47	1,04	1,05	1,06	1,06
	0	2,50	2,47	2,44	2,44	1,00	1,01	1,01	1,02
	3	2,56	2,53	2,53	2,50	0,97	0,97	0,98	0,98
	6	2,70	2,68	2,68	2,65	0,93	0,94	0,95	0,95
	7	2,87	2,84	2,81	2,79	0,92	0,91	0,93	0,93
	11	2,96	2,93	2,90	2,87	0,87	0,87	0,87	0,87
	14	3,02	2,99	2,96	2,93	0,83	0,83	0,83	0,84
	17	3,10	3,05	3,02	2,99	0,79	0,79	0,80	0,80
	18	3,13	3,08	3,05	3,02	0,78	0,78	0,78	0,78
333	-20	2,10	2,07	2,05	2,05	0,90	0,93	0,92	0,93
	-15	2,27	2,24	2,22	2,22	0,98	1,02	1,01	1,02
	-10	2,42	2,40	2,37	2,37	1,05	1,09	1,08	1,09
	-7	2,54	2,51	2,48	2,48	1,11	1,16	1,14	1,15
	-6	2,56	2,53	2,50	2,50	1,09	1,11	1,11	1,12
	-3	2,56	2,53	2,53	2,50	1,05	1,06	1,07	1,08
	0	2,56	2,50	2,50	2,47	1,01	1,02	1,03	1,03
	3	2,62	2,59	2,56	2,56	0,98	0,99	0,99	1,00
	6	2,76	2,73	2,70	2,70	0,94	0,95	0,96	0,96
	7	2,93	2,90	2,87	2,84	0,93	0,92	0,94	0,94
	11	3,02	2,99	2,96	2,93	0,88	0,88	0,88	0,88
	14	3,08	3,05	3,02	2,99	0,84	0,84	0,84	0,84
	17	3,16	3,10	3,08	3,08	0,80	0,80	0,80	0,80
	18	3,19	3,13	3,13	3,10	0,78	0,78	0,78	0,78
435	-20	2,09	2,09	2,07	2,07	0,91	0,94	0,93	0,93
	-15	2,26	2,26	2,24	2,24	0,99	1,03	1,02	1,02
	-10	2,42	2,42	2,39	2,39	1,06	1,09	1,09	1,09
	-7	2,53	2,53	2,50	2,50	1,12	1,16	1,15	1,15
	-6	2,56	2,56	2,53	2,53	1,10	1,11	1,12	1,13
	-3	2,59	2,56	2,53	2,53	1,06	1,07	1,08	1,08
	0	2,56	2,53	2,53	2,50	1,02	1,03	1,03	1,04
	3	2,65	2,62	2,59	2,56	0,98	0,99	1,00	1,00
	6	2,79	2,76	2,73	2,73	0,95	0,96	0,97	0,97
	7	2,96	2,93	2,90	2,87	0,94	0,93	0,95	0,95
	11	3,05	3,02	2,99	2,96	0,89	0,89	0,89	0,90
	14	3,13	3,08	3,05	3,05	0,85	0,85	0,85	0,86
	17	3,19	3,13	3,13	3,10	0,81	0,81	0,82	0,82
	18	3,22	3,19	3,16	3,13	0,80	0,80	0,80	0,80

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI RI/RO

VYKUROVANIE

HRP-M12RI/4 + HRP-M12RO/3

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
310	-20	2,14	2,09	2,09	2,07	0,82	0,84	0,86	0,86
	-15	2,31	2,26	2,26	2,24	0,89	0,92	0,94	0,94
	-10	2,47	2,41	2,41	2,39	0,95	0,98	1,00	1,01
	-7	2,59	2,53	2,53	2,50	1,01	1,04	1,06	1,07
	-6	2,70	2,65	2,65	2,62	1,01	1,05	1,06	1,08
	-3	2,82	2,79	2,76	2,73	1,03	1,06	1,08	1,10
	0	2,91	2,85	2,85	2,82	1,04	1,08	1,09	1,11
	3	3,11	3,05	3,02	3,02	1,07	1,11	1,12	1,14
	6	3,40	3,37	3,34	3,31	1,10	1,13	1,15	1,17
	7	3,73	3,69	3,58	3,58	1,11	1,17	1,17	1,19
	11	3,96	3,90	3,87	3,84	1,14	1,18	1,20	1,22
	14	4,16	4,10	4,07	4,04	1,16	1,20	1,22	1,24
	17	4,36	4,30	4,28	4,25	1,18	1,22	1,24	1,26
	18	4,45	4,39	4,36	4,33	1,19	1,23	1,25	1,27
430	-20	2,14	2,12	2,10	2,10	0,82	0,85	0,86	0,87
	-15	2,32	2,30	2,27	2,27	0,90	0,93	0,94	0,95
	-10	2,48	2,45	2,42	2,42	0,96	0,99	1,01	1,02
	-7	2,60	2,57	2,54	2,54	1,02	1,05	1,07	1,08
	-6	2,73	2,70	2,68	2,68	1,02	1,06	1,07	1,09
	-3	2,88	2,82	2,82	2,79	1,04	1,07	1,09	1,11
	0	2,97	2,91	2,91	2,88	1,05	1,09	1,10	1,12
	3	3,17	3,11	3,11	3,08	1,08	1,11	1,13	1,15
	6	3,49	3,43	3,40	3,40	1,11	1,14	1,16	1,18
	7	3,85	3,78	3,66	3,64	1,12	1,18	1,18	1,20
	11	4,04	3,98	3,98	3,96	1,15	1,19	1,21	1,23
	14	4,25	4,19	4,16	4,13	1,17	1,21	1,23	1,25
	17	4,48	4,39	4,36	4,33	1,19	1,23	1,25	1,27
	18	4,57	4,51	4,48	4,45	1,20	1,24	1,26	1,28
530	-20	2,16	2,14	2,12	2,12	0,83	0,86	0,87	0,88
	-15	2,34	2,31	2,29	2,29	0,91	0,94	0,95	0,96
	-10	2,50	2,47	2,44	2,44	0,97	1,00	1,02	1,03
	-7	2,62	2,59	2,56	2,56	1,03	1,06	1,08	1,09
	-6	2,76	2,73	2,70	2,70	1,03	1,07	1,08	1,10
	-3	2,88	2,85	2,82	2,82	1,05	1,08	1,10	1,12
	0	3,00	2,94	2,94	2,91	1,06	1,10	1,11	1,13
	3	3,20	3,14	3,11	3,11	1,09	1,12	1,14	1,16
	6	3,52	3,46	3,43	3,43	1,12	1,15	1,17	1,19
	7	3,87	3,81	3,69	3,66	1,13	1,19	1,19	1,21
	11	4,07	4,04	4,01	3,98	1,16	1,20	1,22	1,24
	14	4,30	4,25	4,22	4,19	1,18	1,22	1,24	1,26
	17	4,51	4,45	4,42	4,36	1,20	1,24	1,26	1,28
	18	4,60	4,54	4,51	4,48	1,21	1,25	1,27	1,29

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI RI/RO

VYKUROVANIE

HRP-M18RI/4 + HRP-M18RO/2

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
540	-20	3,31	3,27	3,24	3,22	1,26	1,30	1,30	1,32
	-15	3,58	3,53	3,51	3,48	1,38	1,43	1,43	1,44
	-10	3,83	3,77	3,75	3,72	1,47	1,52	1,52	1,54
	-7	4,01	3,95	3,92	3,90	1,57	1,62	1,62	1,64
	-6	4,16	4,10	4,07	4,04	1,56	1,59	1,61	1,62
	-3	4,27	4,24	4,21	4,19	1,53	1,57	1,59	1,60
	0	4,36	4,33	4,30	4,27	1,51	1,55	1,56	1,58
	3	4,62	4,56	4,53	4,50	1,51	1,54	1,56	1,57
	6	5,03	4,97	4,94	4,91	1,50	1,54	1,55	1,57
	7	5,46	5,39	5,25	5,22	1,50	1,53	1,54	1,56
	11	5,74	5,66	5,63	5,57	1,48	1,51	1,52	1,54
	14	5,97	5,89	5,86	5,83	1,46	1,49	1,51	1,53
	17	6,24	6,15	6,09	6,06	1,45	1,48	1,50	1,51
	18	6,35	6,26	6,21	6,18	1,45	1,48	1,49	1,50
680	-20	3,38	3,33	3,31	3,29	1,28	1,32	1,32	1,34
	-15	3,66	3,61	3,58	3,56	1,40	1,44	1,44	1,46
	-10	3,91	3,85	3,82	3,80	1,49	1,54	1,54	1,56
	-7	4,09	4,04	4,01	3,98	1,59	1,63	1,64	1,66
	-6	4,24	4,19	4,16	4,13	1,57	1,61	1,62	1,64
	-3	4,39	4,33	4,30	4,27	1,55	1,59	1,60	1,62
	0	4,48	4,42	4,39	4,36	1,53	1,57	1,58	1,60
	3	4,71	4,65	4,62	4,59	1,53	1,56	1,58	1,59
	6	5,14	5,09	5,03	5,00	1,52	1,56	1,57	1,59
	7	5,57	5,51	5,37	5,34	1,51	1,55	1,56	1,58
	11	5,86	5,77	5,74	5,71	1,50	1,53	1,54	1,56
	14	6,12	6,03	5,97	5,95	1,49	1,52	1,53	1,55
	17	6,35	6,26	6,24	6,18	1,47	1,50	1,52	1,53
	18	6,50	6,41	6,35	6,29	1,47	1,50	1,51	1,53
840	-20	3,41	3,36	3,34	3,34	1,29	1,33	1,33	1,34
	-15	3,69	3,64	3,61	3,61	1,41	1,45	1,45	1,47
	-10	3,94	3,88	3,86	3,86	1,50	1,55	1,55	1,57
	-7	4,13	4,07	4,04	4,04	1,60	1,65	1,65	1,67
	-6	4,27	4,21	4,19	4,19	1,58	1,62	1,64	1,66
	-3	4,42	4,36	4,33	4,30	1,57	1,60	1,62	1,64
	0	4,50	4,45	4,42	4,39	1,55	1,58	1,60	1,62
	3	4,77	4,71	4,68	4,65	1,54	1,58	1,59	1,61
	6	5,20	5,12	5,09	5,06	1,54	1,57	1,59	1,61
	7	5,66	5,57	5,42	5,39	1,53	1,57	1,58	1,60
	11	5,92	5,83	5,80	5,77	1,52	1,55	1,57	1,58
	14	6,18	6,09	6,06	6,00	1,51	1,54	1,55	1,57
	17	6,44	6,35	6,29	6,26	1,49	1,53	1,54	1,56
	18	6,55	6,47	6,41	6,38	1,49	1,52	1,54	1,55

VÝKONOVÉ TABUĽKY - HYUNDAI RI/RO

VYKUROVANIE

HRP-M24RI/4 + HRP-M24RO/2

VZDUCHOVÝ VÝKON VNÚTORNEJ JEDNOTKY (m3/h)	VYKUROVACÍ VÝKON A PRÍKON								
	VONKAJŠIA SUCHÁ TEPLOTA (°C)	CELKOVÝ VYKUROVACÍ VÝKON (kW)				ELEKTRICKÝ PRÍKON (kW)			
		VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)				VNÚTORNÁ TEPLOTA (SUCHÁ) (°C)			
		16.0	20.0	22.0	24.0	16.0	20.0	22.0	24.0
662	-20	4,89	4,84	4,82	4,79	2,25	2,33	2,30	2,32
	-15	5,29	5,24	5,21	5,19	2,46	2,54	2,52	2,53
	-10	5,65	5,59	5,57	5,54	2,62	2,71	2,69	2,70
	-7	5,92	5,86	5,83	5,80	2,78	2,88	2,85	2,87
	-6	6,00	5,95	5,92	5,89	2,73	2,77	2,79	2,81
	-3	6,09	6,00	5,98	5,95	2,63	2,67	2,69	2,71
	0	6,09	6,00	5,98	5,92	2,55	2,58	2,60	2,61
	3	6,30	6,21	6,18	6,12	2,48	2,51	2,52	2,53
	6	6,73	6,64	6,59	6,56	2,41	2,43	2,44	2,45
	7	7,19	7,10	6,98	6,92	2,37	2,36	2,41	2,42
	11	7,44	7,33	7,27	7,24	2,25	2,27	2,28	2,28
	14	7,65	7,53	7,50	7,44	2,17	2,18	2,19	2,19
	17	7,88	7,76	7,70	7,65	2,08	2,09	2,10	2,10
	18	7,96	7,85	7,79	7,73	2,04	2,05	2,05	2,06
817	-20	4,98	4,93	4,91	4,89	2,28	2,35	2,33	2,34
	-15	5,39	5,34	5,31	5,29	2,49	2,57	2,54	2,56
	-10	5,76	5,70	5,67	5,65	2,66	2,74	2,71	2,73
	-7	6,03	5,97	5,94	5,92	2,82	2,91	2,88	2,90
	-6	6,12	6,06	6,03	6,00	2,76	2,80	2,82	2,84
	-3	6,21	6,12	6,09	6,06	2,66	2,70	2,72	2,73
	0	6,21	6,12	6,09	6,06	2,57	2,61	2,62	2,63
	3	6,41	6,35	6,30	6,27	2,50	2,53	2,54	2,56
	6	6,88	6,79	6,73	6,67	2,43	2,45	2,46	2,48
	7	7,33	7,24	7,12	7,07	2,40	2,38	2,43	2,44
	11	7,59	7,47	7,44	7,39	2,27	2,29	2,29	2,30
	14	7,82	7,70	7,65	7,59	2,18	2,20	2,20	2,21
	17	8,02	7,91	7,85	7,79	2,10	2,11	2,11	2,11
	18	8,14	8,02	7,96	7,91	2,06	2,06	2,07	2,07
980	-20	5,03	4,98	4,96	4,94	2,29	2,37	2,35	2,37
	-15	5,45	5,39	5,37	5,34	2,51	2,60	2,57	2,59
	-10	5,81	5,76	5,73	5,71	2,68	2,77	2,74	2,76
	-7	6,09	6,03	6,01	5,98	2,84	2,94	2,91	2,93
	-6	6,18	6,12	6,09	6,06	2,79	2,83	2,85	2,86
	-3	6,27	6,21	6,15	6,12	2,69	2,72	2,74	2,76
	0	6,27	6,21	6,15	6,12	2,60	2,63	2,64	2,65
	3	6,50	6,41	6,38	6,32	2,52	2,55	2,57	2,58
	6	6,93	6,85	6,82	6,76	2,45	2,47	2,48	2,50
	7	7,42	7,33	7,21	7,15	2,42	2,40	2,45	2,46
	11	7,67	7,56	7,53	7,47	2,29	2,30	2,31	2,32
	14	7,91	7,79	7,73	7,67	2,20	2,21	2,22	2,23
	17	8,14	8,02	7,96	7,91	2,12	2,12	2,13	2,13
	18	8,22	8,11	8,05	7,99	2,07	2,08	2,08	2,09