

VÝKONOVÉ TABULKY HYUNDAI MULTISPLIT

H2CM-M180U/2

CHLADENIE

Vnútorná teplota				Vonkajšia teplota (°C) (suchá)																			
				20				25				30				35				40			
suchá	mokrú	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR				
20	14	5,41	4,22	1,24	5,18	4,14	1,35	4,95	4,06	1,46	4,67	3,92	1,59	4,53	3,89	1,70							
22	16	5,70	4,36	1,25	5,45	4,28	1,36	5,21	4,19	1,48	4,91	4,05	1,61	4,76	4,03	1,72							
25	18	6,00	4,50	1,27	5,74	4,42	1,38	5,48	4,33	1,49	5,17	4,19	1,62	5,01	4,16	1,74							
27	19	6,12	4,53	1,27	5,86	4,45	1,39	5,59	4,36	1,50	5,28	4,22	1,63		5,12	4,20	1,74						
30	22	6,55	4,75	1,28	6,27	4,67	1,40	5,98	4,58	1,51	5,64	4,44	1,65	5,47	4,41	1,76							
32	24	6,79	4,86	1,29	6,50	4,78	1,41	6,21	4,69	1,52	5,86	4,54	1,65	5,68	4,52	1,77							

VYKUROVANIE

Vnútorná teplota		Vonkajšia teplota (°C) (suchá)																					
		-15				-10				-7				2				7				10	
suchá	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR			
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
15	3,21	1,65	3,42	1,56	3,80	1,50	4,13	1,45	5,43	1,38	5,60	1,34											
18	3,16	1,68	3,37	1,58	3,75	1,52	4,07	1,47	5,35	1,40	5,51	1,36											
20	3,11	1,70	3,32	1,60	3,69	1,55	4,01	1,49	5,26	1,42	5,43	1,38											
22	3,05	1,72	3,26	1,62	3,62	1,56	3,93	1,51	5,17	1,43	5,32	1,39											
24	3,02	1,74	3,22	1,64	3,58	1,58	3,89	1,52	5,12	1,45	5,27	1,40											
25	2,99	1,75	3,19	1,64	3,54	1,59	3,85	1,53	5,06	1,46	5,22	1,41											
27	2,96	1,76	3,16	1,66	3,51	1,60	3,81	1,54	5,01	1,47	5,16	1,43											

H3CM-M210U/2

CHLADENIE

Vnútorná teplota				Vonkajšia teplota (°C) (suchá)																	
		20				25				30				35				40			
suchá	mokrú	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR		
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
20	14	6,31	4,92	1,45	6,04	4,83	1,58	5,77	4,73	1,71	5,44	4,57	1,86	5,28	4,54	1,99					
22	16	6,65	5,08	1,46	6,36	4,99	1,59	6,07	4,89	1,73	5,73	4,73	1,88	5,56	4,70	2,01					
25	18	7,00	5,25	1,48	6,69	5,15	1,61	6,39	5,05	1,74	6,03	4,89	1,90	5,85	4,86	2,03					
27	19	7,14	5,28	1,49	6,83	5,19	1,62	6,52	5,09	1,75	6,15	4,92	1,91	5,97	4,89	2,04					
30	22	7,64	5,54	1,50	7,31	5,45	1,64	6,98	5,34	1,77	6,58	5,18	1,92	6,39	5,14	2,06					
32	24	7,92	5,67	1,51	7,58	5,57	1,64	7,24	5,47	1,78	6,83	5,29	1,93	6,63	5,27	2,07					

VYKUROVANIE

Vnútorná teplota		Vonkajšia teplota (°C) (suchá)																					
		-15				-10				-7				2				7				10	
suchá	QC	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR		
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW		
15	3,74	1,93	3,99	1,82	4,44	1,75	4,82	1,69	6,34	1,61	6,53	1,56											
18	3,69	1,96	3,94	1,85	4,37	1,78	4,75	1,72	6,25	1,63	6,43	1,59											
20	3,63	1,99	3,88	1,87	4,31	1,81	4,68	1,74	6,15	1,66	6,34	1,61											
22	3,56	2,01	3,80	1,89	4,22	1,83	4,58	1,76	6,03	1,68	6,21	1,63											
24	3,52	2,03	3,76	1,91	4,18	1,84	4,54	1,78	5,97	1,69	6,15	1,64											
25	3,49	2,04	3,72	1,92	4,14	1,85	4,49	1,79	5,91	1,70	6,09	1,65											
27	3,45	2,06	3,68	1,94	4,09	1,87	4,44	1,80	5,85	1,72	6,02	1,67											

H3CM-M270U/2

CHLADENIE

Vnútorná teplota		Vonkajšia teplota (°C) (suchá)															
		20			25			30			35			40			
suchá	mokrú	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	
20	14	8,12	6,33	2,08	7,77	6,21	2,26	7,42	6,08	2,45	7,00	5,88	2,66	6,79	5,84	2,85	
22	16	8,55	6,54	2,10	8,18	6,42	2,29	7,81	6,29	2,47	7,37	6,08	2,69	7,15	6,04	2,88	
25	18	9,00	6,75	2,12	8,61	6,63	2,31	8,22	6,49	2,50	7,75	6,28	2,72	7,52	6,24	2,91	
27	19	9,18	6,79	2,13	8,78	6,68	2,32	8,39	6,54	2,51	7,91	6,33	2,73	7,68	6,29	2,92	
30	22	9,82	7,12	2,15	9,40	7,00	2,34	8,97	6,87	2,54	8,47	6,65	2,76	8,21	6,61	2,95	
32	24	10,19	7,28	2,16	9,75	7,17	2,36	9,31	7,03	2,55	8,78	6,81	2,77	8,52	6,77	2,96	

VYKUROVANIE

Vnútorná teplota		Vonkajšia teplota (°C) (suchá)																					
		-15				-10				-7				2				7				10	
suchá	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR	QC	PR			
°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW			
15	4,81	2,48	5,13	2,33	5,71	2,25	6,19	2,17	8,15	2,07	8,39	2,00											
18	4,74	2,52	5,06	2,37	5,62	2,29	6,10	2,20	8,03	2,10	8,27	2,04											
20	4,67	2,56	4,99	2,41	5,54	2,32	6,01	2,24	7,91	2,13	8,15	2,07											
22	4,58	2,58	4,89	2,43	5,43	2,34	5,89	2,26	7,75	2,15	7,99	2,09											
24	4,53	2,61	4,84	2,46	5,37	2,37	5,83	2,28	7,68	2,17	7,91	2,11											
25	4,48	2,62	4,79	2,47	5,32	2,38	5,77	2,29	7,60	2,18	7,82	2,12											
27	4,44	2,65	4,74	2,49	5,26	2,40	5,71	2,31	7,52	2,20	7,74	2,14											

H4CM-M360U

CHLADENIE

Vnútorná teplota		Vonkajšia teplota (°C) (suchá)															
		20			25			30			35			40			
suchá	mokrú	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	QC	QS	PR	
°C	°C	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	kW	
20	14	10,52	8,21	2,41	10,07	8,06	2,63	9,62	7,89	2,85	9,07	7,62	3,10	8,90	7,57	3,31	
22	16	11,08	8,47	2,44	10,60	8,32	2,66	10,12	8,15	2,88	9,55	7,88	3,13	9,26	7,83	3,35	
25	18	11,66	8,75	2,46	11,16	8,59	2,69	10,65	8,42	2,91	10,05	8,14	3,16	9,75	8,09	3,38	
27	19	11,90	8,80	2,48	11,39	8,65	2,70	10,87	8,48	2,92	10,26	8,21	3,18	9,95	8,16	3,40	
30	22	12,73	9,23	2,50	12,18	9,08	2,73	11,63	8,90	2,95	10,97	8,63	3,21	10,65	8,57	3,43	
32	24	13,21	9,44	2,51	12,64	9,29	2,74	12,07	9,11	2,96	11,39	8,82	3,22	11,04	8,78	3,45	

VYKUROVANIE

Vnútorná teplota		Vonkajšia teplota (°C) (suchá)																	
		-15				-10				-7				7				10	
suchá	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	
°C	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	QC	KW	PR	
15	6,32	3,51	6,85	3,30	7,61	3,19	8,26	3,07	10,87	2,92	11,19	2,84							
18	6,41	3,56	6,75	3,36	7,50	3,24	8,14	3,12	10,71	2,97	11,03	2,88							
20	6,22	3,62	6,65	3,41	7,39	3,29	8,03	3,17	10,56	2,97	10,87	2,92							
22	6,10	3,65	5,51	3,44	7,24	3,32	7,86	3,23	10,34	3,05	10,65	2,95							
24	6,04	3,69	6,45	3,48	7,16	3,35	7,78	3,28	10,23	3,08	10,54	2,98							
25	5,98	3,71	6,38	3,49	7,09	3,37	7,70	3,24	10,13	3,09	10,43	3,00							
27	5,91	3,74	6,31	3,53	7,02	3,40	7,62	3,28	10,02	3,12	10,32	3,03							